

Dodávateľ : Fittich ZA, s.r.o. Kragujevská 398 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36433764 DIČ: 2022050437 IČ DPH : SK2022050437 OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16555/L č. licencie na prevádzkovanie technickej služby PT Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 2042834053/0200 IBAN : SK57 0200 0000 0020 4283 4053 Tel.: 041/7635595 Fax : 041/7635595 Faktúru vyhotovil : Kučerová Ľubomíra		Faktúra číslo : 2011060 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																			
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Justičná akadémia</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suvorovova 5/C 902 01 Pezinok</td> </tr> </table>		Justičná akadémia		Suvorovova 5/C 902 01 Pezinok															
Justičná akadémia																					
Suvorovova 5/C 902 01 Pezinok																					
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova č. 5/C, 902 01 Pezinok</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>23.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td><i>1234/2011</i></td> </tr> <tr> <td>Vybavené:</td> <td><i>1x Pábr</i></td> </tr> </table>		Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova č. 5/C, 902 01 Pezinok		Došlo dňa:	23.03.2011	Číslo:	<i>1234/2011</i>	Vybavené:	<i>1x Pábr</i>										
Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova č. 5/C, 902 01 Pezinok																					
Došlo dňa:	23.03.2011																				
Číslo:	<i>1234/2011</i>																				
Vybavené:	<i>1x Pábr</i>																				
Odberateľ : Justičná akadémia Suvorovova 5/C 902 01 Pezinok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37851624 DIČ: 2021887967 IČ DPH :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.03.2011</td> <td>17.03.2011</td> <td>17.04.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Tvrдый Ján</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.03.2011	17.03.2011	17.04.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Tvrдый Ján			Konštantný symbol :			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																			
18.03.2011	17.03.2011	17.04.2011																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Tvrдый Ján																					
Konštantný symbol :																					
Dod. a plat. podmienky :																					

Fakturujeme Vám v zmysle ZOD č. 05/2008 za pravidelnú štvrťročnú kontrolu zariadenia EZS, PTV v mesiaci marec 2011 v objekte Justičná akadémia SR, detašované pracovisko 914 43 Omšenie 820 podľa priloženého záznamu o výkone prác.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Pravidelná štvrťročná kontrola zariadenia EZS, PTV	20	1,00	ks	159,33	159,33

Základ pre DPH 20 % : 159,33
DPH 20 % : 31,87

Celková suma s DPH	191,20
Celková fakturovaná suma: EUR	191,20

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

fittich
alarm and security systems
Fittich ZA, s.r.o.
Kragujevská 398
010 01 Žilina

kučerová

128/11




ZÁZNAM O VÝKONE PRÁČ

Objednávateľ:	JUSTIČNÁ AKADEMIA SR.	Záručná oprava
Objekt:	DETAŠOVANÉ PRACOVISKO-OMŠENIE 820	Mimozáručná oprava
Č. objednávky:		Pozáručná oprava
Dátum a čas nahlásenia udalosti:	17.3.2011 8 ⁰⁰	Technická pomoc
Udalosť nahlásil:	ING PODMANSKÝ	Zaškolenie obsluhy
Dátum výkonu prác:	17.3.2011	<input checked="" type="checkbox"/> Periodická kontrola
Práce vykonal (priezvisko):	Čas (od - do)	Odborná prehliadka
TVRDÝ		Preprogramovanie
		(iné)

Popis udalosti:

Pravidelná štvrťročná kontrola zariadení E2S, PTV.




Popis vykonaných prác:



Bola vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola zariadení E2S, PTV.
Zariadenie E2S, PTV je po vykonanej kontrole plne funkčné.

Použitý materiál			
Názov	ks	Názov	ks

Doprava	Materiál prevzatý na ekologickú likvidáciu	ks
z- do	km	
BILINA - OMŠENIE 2 SPŤ	162km	

Poznámka:



Vykonávateľ  Fittich ZA, s.r.o. Kragujevská 398 010 01 Žilina	Objednávateľ Justičná akadémia Slovenskej republiky DETASOVANÉ PRACOVISKO 914 43 OMŠENIE 820 IČO: 37851624, DIČ: 2021887967
TVRDÝ Podpis	 Priezvisko Pečiatka, podpis

PROTOKOL O KONTROLE EZS



Objekt : JUSTIČNÁ AKADEMIA SR, DET. PRAC. OMŠENIE
 Štvrťrok : 1. Meno vykonávateľa: TYRDT
 Dátum : 12.3.2011

1. Vizuálna kontrola

RIZ		Áno	Nie
Ovládacie a signalizačné prvky		Áno	Nie
Detektory		Áno	Nie
Periférne zariadenia / tlačiareň , komunikátor SRP a pod./		Áno	Nie

2. Náhradné zdroje

Fyzická obhliadka		Áno	Nie
Očistenie svoriek Acc		Áno	Nie
Napätie Acc po vypnutí napájania		13,81	V js
Napätie Acc po 60 min.		12,56	V js
Poznámka			

3. Priestorové detektory

Počet..... <u>41</u>ks		Funkčné..... <u>41</u>ks
------------------------------	--	--------------------------------

4. Detektory rozbitia skla

Počet..... <u>2</u>ks		Funkčné..... <u>2</u>ks
-----------------------------	--	-------------------------------

5. Ostatné detektory

Magnetické	Počet <u>16</u>ks	Funkčné..... <u>16</u>ks
Trezorové (kombinované)	Počet <u>1</u>ks	Funkčné..... <u>1</u>ks
Mechanické	Počet <u>1</u>ks	Funkčné..... <u>1</u>ks

6. Tiesňové hlásiče

Ručné	Počet..... <u>1</u>ks	Funkčné..... <u>1</u>ks
Nožné	Počet..... <u>1</u>ks	Funkčné..... <u>1</u>ks
Bezdrôtové	Počet..... <u>3</u>ks	Funkčné..... <u>3</u>ks
Iné	Počet..... <u>1</u>ks	Funkčné..... <u>1</u>ks

7. Kontrola sabotážnej ochrany

Počet..... <u>6</u>ks		Funkčné..... <u>6</u>ks
-----------------------------	--	-------------------------------

8. Kontrola prenosu poplachových správ

Kontrola funkčnosti	- SRP (Stredisko registrovania poplachov)	Áno	Nie
	- ATH	Áno	Nie
	- Sirény	Áno	Nie
	- Optickej signalizácie	Áno	Nie
	- Signalizačného tabla	Áno	Nie

9. Projektová dokumentácia - predložená
10. Vytlačený protokol - odovzdaný
11. Prevádzková kniha - zápis
12. Zistené závady , poznámky



Za objednávateľa: Justičná akadémia Slovenskej republiky
 DETASOVANÉ PRACOVISKO
 914 43 OMŠENIE 820
 IČO: 37951624, DIČ: 2021887967

Vykonávateľ:

Protokol o kontrole Systému priemyselnej televízie (PTV)

Objekt: JUSTIČNÁ AKADEMIA SR, DET. PRACOVISKO OMŠENIE 820

Štvrťrok / Rok: 1/2011 Priezvisko vykonávateľa: TVRČ

Dátum: 17.3.2011

1. Vizuálna kontrola

Kamery + príslušenstvo	Áno	Nie
Multiplexory, prepínače, kvadrátory	Áno	Nie
Napájacie zdroje	Áno	Nie
Záznamové zariadenia + príslušenstvo	Áno	Nie

2. Napájacie zdroje, náhradné zdroje UPS

Kontrola pripojovacích svoriek	Áno	Nie
Kontrola sieťových zástrčiek UPS	Áno	Nie
Kontrola funkčnosti po 10 min. od vypnutia sieťového napájania	Áno	Nie

3. Kamery + príslušenstvo

Počet <u>8</u> ks	Funkčné <u>8</u> ks
Kontrola kvality obrazu (ostroť, rušenie,)	Áno Nie
Vyčistenie kamier, krytov	Áno Nie

4. Prepínacie zariadenia

Typ	Počet <u>.....</u> ks	Funkčné <u>.....</u> ks
Typ	Počet <u>.....</u> ks	Funkčné <u>.....</u> ks
Kontrola programu a nastavenia		Áno Nie

5. Monitory

Počet <u>1</u> ks	Funkčné <u>1</u> ks
Kontrola kvality obrazu (jas, kontrast, farba,)	Áno Nie
Vyčistenie obrazovky	Áno Nie



6. Digitálne záznamové zariadenia

Typ <u>70-225104 @ EDVISION</u>	Počet <u>1</u> ks	Funkčné <u>1</u> ks
Kontrola ovládacích prvkov		Áno Nie
Kontrola konfigurácie		Áno Nie
Stiahnutie aktuálnej konfigurácie		Áno Nie
Kontrola kvality, dĺžky záznamu		Áno Nie
Kontrola HDD		Áno Nie
Reštart, kontrola správneho nábehu po reštarte		Áno Nie
Kontrola súčinnosti s EZS, UPS		Áno Nie
Vyčistenie zariadenia, kontrola funkčnosti ventilátorov		Áno Nie
Vyčistenie – výmena prachového filtra		Áno Nie


7. Projektová dokumentácia – predložená Áno Nie

8. Prevádzková kniha – zápis Áno ~~Nie~~

9. Zistené nedostatky, poznámky

Vykonávateľ: TVRČ


 fittich
 alarm and security systems
 Fittich ZA, s.r.o.
 Kragujavská 398
 010 01 Žilina -2-

Objednávateľ:


 Justičná akadémia Slovenskej republiky
 DETASOVANÉ PRACOVISKO
 914 43 OMŠENIE 820
 IČO: 37851624, DIČ: 2021887967

Protokol o kontrole Systému priemyselnej televízie (PTV)

Objekt: Inspečná kamera SR 25" pracovná omšenie 310

Štvrťrok / Rok: 1/2011 Priezvisko vykonávateľa: TVR97

Dátum: 18.3.2011

1. Vizuálna kontrola		
Kamery + príslušenstvo		Áno Nie
Multiplexory, prepínače, kvadrátory		Áno Nie
Napájacie zdroje		Áno Nie
Záznamové zariadenia + príslušenstvo		Áno Nie
2. Napájacie zdroje, náhradné zdroje UPS		
Kontrola pripojovacích svoriek		Áno Nie
Kontrola sieťových zástrčiek UPS		Áno Nie
Kontrola funkčnosti po 10 min. od vypnutia sieťového napájania		Áno Nie
3. Kamery + príslušenstvo		
Počet <u>8</u> ks		Funkčné <u>8</u> ks
Kontrola kvality obrazu (ostroť, rušenie, ...)		Áno Nie
Vyčistenie kamier, krytov		Áno Nie
4. Prepínacie zariadenia		
Typ	Počet ks	Funkčné ks
Typ	Počet ks	Funkčné ks
Kontrola programu a nastavenia		Áno Nie
5. Monitory		
Počet ks		Funkčné ks
Kontrola kvality obrazu (jas, kontrast, farba,)		Áno Nie
Vyčistenie obrazovky		Áno Nie
6. Digitálne záznamové zariadenia		
Typ <u>SR-2511W 250VSI11</u>	Počet ks	Funkčné ks
Kontrola ovládacích prvkov		Áno Nie
Kontrola konfigurácie		Áno Nie
Stiahnutie aktuálnej konfigurácie		Áno Nie
Kontrola kvality, dĺžky záznamu		Áno Nie
Kontrola HDD		Áno Nie
Reštart, kontrola správneho nábehu po reštarte		Áno Nie
Kontrola súčinnosti s EZS, UPS		Áno Nie
Vyčistenie zariadenia, kontrola funkčnosti ventilátorov		Áno Nie
Vyčistenie – výmena prachového filtra		Áno Nie
7. Projektová dokumentácia – predložená		
		Áno Nie
8. Prevádzková kniha – zápis		
		Áno Nie
9. Zistené nedostatky, poznámky		

Vykonávateľ: TVR97

Objednávateľ:

Justičná akadémia Slovenskej republiky
 DETASOVANÉ PRACOVISKO
 914 43 OMŠENIE 820
 IČO: 37951824, DIČ: 2021887967

PROTOKOL O KONTROLE EZS



Objekt : JUSTIČNÁ AKADEMIA SR, DET. ZÁH. OMSĚNIE

Štvrťrok : 1. Meno vykonávateľa: 70207

Dátum : 17.3.2011

1. Vizuálna kontrola			
RIZ		Áno	Nie
Ovládacie a signalizačné prvky		Áno	Nie
Detektory		Áno	Nie
Periférne zariadenia / tlačiareň , komunikátor SRP a pod./		Áno	Nie
2. Náhradné zdroje			
Fyzická obhliadka		Áno	Nie
Očistenie svoriek Acc		Áno	Nie
Napätie Acc po vypnutí napájania		13,81	V js
Napätie Acc po 60 min.		17,36	V js
Poznámka			
3. Priestorové detektory			
Počet.....	41	Funkčné.....	41 ks
4. Detektory rozbitia skla			
Počet.....	2	Funkčné.....	2 ks
5. Ostatné detektory			
Magnetické	Počet 16 ks	Funkčné.....	16 ks
Trezorové (kombinované)	Počet 1 ks	Funkčné.....	1 ks
Mechanické	Počet 1 ks	Funkčné.....	1 ks
6. Tiesňové hlásiče			
Ručné	Počet..... ks	Funkčné.....	0 ks
Nožné	Počet..... ks	Funkčné.....	0 ks
Bezdrôtové	Počet 3 ks	Funkčné.....	3 ks
Iné	Počet..... ks	Funkčné.....	0 ks
7. Kontrola sabotážnej ochrany			
Počet.....	6	Funkčné.....	6 ks
8. Kontrola prenosu poplachových správ			
Kontrola funkčnosti	- SRP (Stredisko registrovania poplachov)	Áno	Nie
	- ATH	Áno	Nie
	- Sirény	Áno	Nie
	- Optickej signalizácie	Áno	Nie
	- Signalizačného tabla	Áno	Nie
9. Projektová dokumentácia - predložená		Áno	Nie
10. Vytlačený protokol - odovzdaný		Áno	Nie
11. Prevádzková kniha - zápis		Áno	Nie
12. Zistené závady , poznámky			

Za objednávateľa:

Justičná akadémia Slovenskej republiky
 DETAŠOVANÉ PRACOVISKO
 914 43 OMSĚNIE 820
 IČO: 37851624, DIČ: 2021887967

70207
 Vykonávateľ:

ZÁZNAM O VÝKONE PRÁČ

Objednávateľ:	JUSTIČNÁ AKADEMIA SR	<input type="checkbox"/>	Zaručná oprava
Objekt:	DETASOVANÉ PRACOVISKO 820	<input type="checkbox"/>	Mimozaručná oprava
Č. objednávky:		<input type="checkbox"/>	Pozaručná oprava
Dátum a čas nahlásenia udalosti:	17.3.2011 8:40	<input type="checkbox"/>	Technická pomoc
Udalosť nahlásil:	106 POKRANISKÝ	<input type="checkbox"/>	Zaškolenie obsluhy
Dátum výkonu prác:	14.3.2011	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodická kontrola
Práce vykonal (priezvisko):	Čas (od - do)	<input type="checkbox"/>	Odborná prehliadka
74001		<input type="checkbox"/>	Preprogramovanie
		<input type="checkbox"/>	(Iné)

Popis udalosti:

Pravidelná štvrťročná kontrola zariadenia E2S, PIV.

Popis vykonaných prác:

Bola vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola zariadenia E2S, PIV.
 Zariadenie E2S, PIV je na vykonaní kontroly plne funkčné.

Použitý materiál			
Názov	ks	Názov	ks

Doprava		Materiál prevzatý na ekologickú likvidáciu	
z - do	km		ks
BRNO - OKRSENIE 2 5031	100 km		

Poznámka:

Vykonávateľ	Objednávateľ
74001	Justičná akadémia Slovenskej republiky DETASOVANÉ PRACOVISKO 914 43 OMSÉNIE 820 IČO: 37851624, DIČ: 2021887967
Podpis	Priezvisko
	Pečiatka, podpis